

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doplňků
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.

Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: RASTELLI rubinetterie S.p.A.

Regione Monticelli 10/14
28045 Inverio (NO)
Itálie

Identifikační údaje o spotřebiči:

Mosazné závitové fitinky a šroubení

Popis a určení výrobku:

viz specifikace výrobků na následující straně

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení výrobku bylo provedeno podle stavebního technického osvědčení č. STO-30-00066-15 ze dne 15. 1. 2015. Mosazné závitové fitinky splňují požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Strojírenský zkušební ústav, s. p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 56 b, 621 00 Brno, IČO: 00001490, který vydal dne 2. 5. 2018 stavební technické osvědčení č. STO-30-00122-18, závěrečný protokol č. 30-13750 ze dne 28. 2. 2018, certifikát výrobku č. AO 202/C5/2018/B-30-00169-18 ze dne 28. 2. 2018 a zprávu z dohledu č. 40-11688 ze dne 29. 11. 2019.

Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno, který vydal dne 19. 2. 2015 výsledné zhodnocení posouzení zdravotní nezávadnosti výrobků pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb., ve znění NV 215/2016 Sb. výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 9. 1. 2020



Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves III IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2 | fax: +420 315 785 213-4
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS, spol. s r. o.

Specifikace výrobků:

		Závitové fitinky a šroubení	
Určené použití		Ke kompletaci rozvodů vody pro topenářské a sanitární účely, jsou vhodné pro styk s pitnou vodou v souladu s Vyhláškou č. 409/2005 Sb., a pro použití, na která se nevztahují požadavky na požární bezpečnost.	
Jmenovitý tlak:		PN 10	
Rozsah provozních teplot:		od 0 °C do 120 °C	
Provedení závitů:		trubkové podle ISO 228-1	
Materiál fitinků:		mosaz CW 617N	
Typ		Rozměry	
IVAR.1561G	Koleno MF 92	1/4"x1/4", 3/8"x3/8", 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1", 5/4"x5/4", 6/4"x6/4", 2"x2"	
IVAR.1560G	Koleno FF 90	1/4"x1/4", 3/8"x3/8", 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1", 5/4"x5/4", 6/4"x6/4", 2"x2" 21/2"x21/2", 3"x3", 4"x4"	
IVAR.1550G	Nátrubek	1/4"x1/4", 3/8"x3/8", 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1", 5/4"x5/4", 6/4"x6/4", 2"x2" 21/2"x21/2", 3"x3", 4"x4"	
	Nátrubek redukovaný	1/4"x3/8", 1/2"x3/8", 3/4"x1/2", 1"x3/4", 5/4"x1", 5/4"x6/4", 6/4"x2"	
IVAR.1552G	Vsuvka	1/4"x1/4", 3/8"x3/8", 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1", 5/4"x5/4", 6/4"x6/4", 2"x2", 21/2"x21/2", 3"x3", 4"x4"	
	Vsuvka redukovaná	3/8"x1/4", 1/2"x3/8", 3/4"x1/2", 1"x1/2", 1"x3/4", 5/4"x1", 6/4"x5/4", 2"x6/4"	
IVAR.1878G	Zátka	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	
IVAR.1880G	Víčko	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	
IVAR.1570G	T-kus	1/4"x1/4"x1/4", 3/8"x3/8"x3/8", 1/2"x1/2"x1/2", 3/4"x3/4"x3/4", 1"x1"x1", 5/4"x5/4"x5/4", 6/4"x6/4"x6/4", 2"x2"x2", 21/2"x21/2"x21/2", 3"x3"x3", 4"x4"x4"	
	T-kus redukovaný	3/4"x1/2"x3/4", 1"x1/2"x1", 1"x3/4"x1", 5/4"x1"x5/4", 6/4"x5/4"x6/4", 2"x6/4"x2"	
IVAR.1580G	Kříž	1/2", 3/4", 1" 5/4", 6/4", 2"	
IVAR.1581G	Redukce	3/8"x1/4", 1/2"x1/4", 1/2"x3/8", 3/4"x3/8", 3/4"x1/2", 1"x1/2", 1"x3/4", 5/4"x3/4", 5/4"x1", 6/4"x3/4", 6/4"x1", 6/4"x5/4", 2"x5/4", 2"x6/4", 21/2"x2", 3"x2", 3"x21/2", 4"x3"	
IVAR.1551G	Přechod vnější závit - vnitřní závit	3/8"x3/8", 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1", 5/4"x5/4", 6/4"x6/4", 2"x2" 1/4"x3/8", 3/8"x1/2", 1/2"x3/4", 1/2"x1", 3/4"x1", 1"x5/4", 5/4"x6/4", 6/4"x2"	
IVAR.1530G	Prodloužení válcové	10x3/8", 12x3/8", 15x3/8", 20x3/8", 30x3/8", 40x3/8", 50x3/8" 10x1/2", 12x1/2", 15x1/2", 20x1/2", 25x1/2", 30x1/2", 40x1/2", 50x1/2", 60x1/2", 80x1/2", 100x1/2" 10x3/4", 12x3/4", 15x3/4", 20x3/4", 30x3/4", 40x3/4", 50x3/4" 10x1", 12x1", 15x1", 20x1", 25x1", 30x1", 40x1", 50x1", 60x1"	
IVAR.1540G	Prodloužení kuželové	1/2"x60, 1/2"x80, 1/2"x100, 1/2"x120, 1/2"x150 3/4"x60, 3/4"x80, 3/4"x100, 3/4"x120, 3/4"x150, 1"x60, 1"x80, 1"x100, 1"x120, 1"x150	
IVAR.1567G	Nástěnka	1/2"x1/2"FF	
IVAR.SP 603	Topenářské šroubení přímé	3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	
IVAR.SR 604	Topenářské šroubení rohové	3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	
IVAR.979G	Spojka	3/8"x25, 1/2"x30, 3/4"x30, 1"x33	
IVAR.970G	Přímé šroubení – vnitřní závit	1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1", 5/4"x5/4", 6/4"x6/4", 2"x2"	
IVAR.853	Koncový kus pro napojení hadice- napojení na vnitřní závit	1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2", 21/2", 3", 4"	
IVAR.854	Koncový kus pro napojení hadice- napojení na vnější závit	1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	